

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Брянковская средняя школа № 5»
(МБОУ «БСШ №5»)



ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты

При поступлении сигнала на пульт пожарной автоматики, дежурный (сторож, вахтер, или другое лицо) принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления **ОБЯЗАН**:

- 1.1. Определить место расположения сработавшего извещателя по индикации на дисплее пульта и в таблице номеров зон;
- 1.2. Максимально быстро проследовать (или направить находящегося рядом сотрудника) в помещение, где сработал датчик пожарной сигнализации, и визуальным осмотром убедиться в наличии или отсутствии пожара (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании в отделение МКУ «АСФ» п.Брянки (телефон 28-0-01.)
- 1.3. **При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**
 - 1.3.1. Сообщить о пожаре по телефону 28-0-01 , указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
 - 1.3.2. Сообщить о пожаре руководителю МБОУ «БСШ №5», или лицу его замещающему;
 - 1.3.3. Действовать по инструкции при возникновении пожара.
- 1.4. **При отсутствии пожара (ложное срабатывание):**
 - 1.4.1. Осуществить сброс сигнала (отключить пожарный извещатель);
 - 1.4.2. Сообщить о ложном срабатывании руководителю МБОУ «БСШ №5», или лицу его замещающему
 - 1.4.3. Сообщить о срабатывании в отделение МКУ «АСФ» п. Брянки (телефон 28-0-01.)
 - 1.4.4. **Руководитель** сообщит в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации Беляеву В.А. ;
- 1.5. **При заступлении на дежурство дежурный (сторож, вахтер) ОБЯЗАН:**
 - 1.5.1. Убедится, что система пожарной сигнализации находится в норме – отсутствуют сигналы неисправности и отключения;
 - 1.5.2. При наличии неисправностей и отключений убедится, что имеется соответствующая запись в журнале и отметка о том, что проинформированы вышестоящие руководители и обслуживающая организация;
 - 1.5.3. Убедится, что средства противопожарной защиты находятся в дежурном режиме;
 - 1.5.4. В случае обнаружении новых отключений и неисправностей - сообщить руководителю МБОУ «БСШ №5», или лицу его замещающему;
 - 3.6. Отключить внутренний зуммер пульта, если он активен, чтобы не мешал принятию решения.

Обо ВСЕХ поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в специальном журнале «Сработки противопожарных систем».